

Kisvárdai Város  
Polgármesterétől  
Kisvárdai, Szent László u. 7-11.  
Telefon: 45/500-723  
Ügyiratszám: 3/ 408-2 /2015

Száma: 3/ 3069-3 /2015.

Előkészítő: Jedláné Varga Eszter Kincstári-,  
Jogi- és Adóosztály osztályvezetője (Dagonyáné  
Szikszai Erzsébet)  
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:  
Lénárt Andrásné aljegyző

## ELŐTERJESZTÉS -az Önkormányzati Képviselő-testülethez -

a Nyírségvíz Zrt-vel az egyes víziközmű rendszereken 2015. évben megvalósítandó  
beruházásokkal kapcsolatos megállapodások megkötésére vonatkozó felhatalmazásra

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisvárdai Város Önkormányzata és a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. között közmű bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre. A szerződés IV.5. pontja alatt meghatározott éves bérleti díj keretének terhére a Nyírségvíz Zrt. fejlesztéseket végezhet az Önkormányzat víziközmű vagyonán. A fejlesztések elvégzéséhez a mellékelt megállapodások megkötése szükséges.

A Nyírségvíz Zrt. az alábbi víziközmű rendszereken tervez fejlesztéseket megvalósítani, az 1. sz. mellékletben foglalt megállapodások szerinti részletezettséggel és összegben:

1. Kisvárdai – Ajak – Anarcs – Szabolcsbáka – Gyulaháza ivóvíztermelés: 10 510 e Ft,
  2. Kisvárdai ivóvíz hálózat: 12 845 e Ft,
  3. Kisvárdai szennyvíztisztító telep és hálózat: 43 103 e Ft,
- Összesen 66 458 e Ft összegben.**

### Elszámolás ( nettó)

2015.január 1-én az elszámolás nettó egyenlege 1 960 449 Ft, mely összeg forrást képez a 2013. , 2014. évről áthúzódó, illetve a 2015. évben tervezett beruházások elvégzéséhez.

2014. évi kiszámlázott közmű bérleti díj és elvégzett munkák elszámolása után fennmaradó összeg:	1 960 449 Ft
Nem számlázott 2014. évi közműbérleti díj :	25 600 000 Ft
2015. évi közmű bérleti díj összege:	51 200 000 Ft
<b>2015. évben rendelkezésre álló forrás:</b>	<b>78 760 449 Ft</b>

2013-2014 évről áthúzódó beruházás:	23 257 000 Ft
2015. évi tervezett beruházások összesen:	66 458 000 Ft
<b>2015. évben elvégzendő összes beruházás:</b>	<b>89 715 000 Ft</b>
2015. évi vagyon és felelősségbiztosítás tervezett összege:	829 233 Ft

Várható egyenleg 2015.12.31.

**-11 783 784 Ft**

Ha a Nyírségvíz Zrt. által végzett építés, beruházás értéke magasabb, mint a 2015. évben rendelkezésre álló bérleti díj, a társaság ennek fedezetét megelőlegezi a későbbi időszakok bérleti díjai terhére.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9.§. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján a megállapodás megkötése mentesül a Kbt. hatálya alól.

A 2013. évről áthúzódó és a 2014. évi beruházások státuszáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A közmű bérleti díj elszámolásáról szóló kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozattervezetet fogadja el.*

**Kisvárda, 2015.május 19.**



**Leleszi Tibor**  
polgármester

*Határozat - tervezet*

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2015/...../  
**határozata**

**a Nyírségvíz Zrt-vel az egyes víziközmű rendszereken 2015. évben megvalósítandó  
beruházásokkal kapcsolatos megállapodások megkötésére vonatkozó felhatalmazásra**

**A Képviselő-testület**

- 1./ A Nyírségvíz Zrt. által az egyes víziközmű rendszereken 2015. évre tervezett beruházásokat az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal és összegben elfogadja.
- 2./ Felhatalmazza a polgármestert a beruházások kivitelezésével kapcsolatos megállapodások megkötésére.
- 3./ Tudomásul veszi a 2013. évről áthúzódó és a 2014. évi beruházások státuszáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint.
- 4./ Tudomásul veszi a közmű bérleti díj elszámolásáról szóló kimutatást a 3. sz. melléklet szerint.

**Megállapodások aláírására határidő: 2015.06.30.**

**Felelős: polgármester**

**A határozatról értesülnek:**

- 1./ Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza Tó u.5.
- 2./ Kincstári Jogi és Adóosztály helyben.
- 3./ Lakosságszolgálati Osztály helyben.

**Megállapodás**

víziközmű-rendszer azonosító: SZ21

amely létrejött egyrészről

<b>Név</b>	<b>Kisvárdai Város Önkormányzata</b>
Székhely	4600Kisvárdai, Szent László út 7-11.
Képviseli	Leleszi Tibor polgármester
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	731784
Adószám	15731780-2-15
Bankszámlaszám	
Beruházás-lebonyolító személy, az építtető általános megbízottjaként	

továbbiakban mint Önkormányzat

másrészről

<b>Név</b>	<b>NYÍRSÉGVÍZ Zrt.</b>
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Szabó Istvánné vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209
Szolgáltató nevében eljáró személy	Végh Ildikó

továbbiakban mint Szolgáltató

továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

**Preambulum**

Felek rögzítik, hogy köztük 2015.05.06 napján Közmű bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, amely szerződés alapján meghatározott bérleti díj keretének terhére Szolgáltató szinten tartó beruházásokat és fejlesztéseket végezhet Önkormányzat víziközmű vagyonán.

**I. A szerződés tárgya:**

- I.1. Önkormányzat felkéri szolgáltatót jelen megállapodás 1. számú mellékletében részletezett beruházás(ok) és fejlesztés (ek) megvalósítására, Szolgáltató nyilatkozik, hogy a beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lebonyolítását elvégzi.
- I.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1. számú mellékletben részletezett munkálatok megkezdése hatósági engedély köteles, Önkormányzat jelen megállapodással meghatalmazza Szolgáltatót, hogy az engedélyt nevében beszeresse.

**II. A kivitelezési munkálatok időtartama**

- II.1. Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatokat jelen megállapodás keltétől 2015. december hó 30. napjáig terjedő időszakban szabadon határozza meg.

### III. Teljesítés

- III.1. A beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lezárásakor Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyen az Önkormányzat által Beruházás-lebonyolító személy, az építtető általános megbízottjaként megjelölt személy illetve Szolgáltató felelős műszaki vezetője vesz részt.
- III.2. Az eljárás során önkormányzat képviselője a feladat teljesítését átadás-átvételi jegyzőkönyvön igazolja, illetve észrevételeit megteszi.
- III.3. Építési-szerelési munkák esetén Szolgáltató – amennyiben azt jogszabály előírja – építési naplót vezet, melybe a munkával kapcsolatos észrevételeit önkormányzat megteheti.
- III.4. Szolgáltató az elvégzett munkáról az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő – amennyiben az ÁFA Törvény 142§ alkalmazásának kritériumai fenn állnak, akkor annak figyelembevételével – számlát állít ki és csatolva ahhoz a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet/beszerzés dokumentumait, megküldi az Önkormányzatnak. Felek a számla/számlák értékét a közmű bérleti díjjal szemben – Közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint - beszámítással rendezik, melyről az éves elszámolás keretében tájékoztatja Szolgáltató az Önkormányzatot.
- III.5. Az elvégzett építési szerelési munkák elszámolása átalányáron történik, ezért az elvégzett munkákról Szolgáltató felmérési naplót nem készít.

### IV. Egyéb rendelkezések

- IV.1. Az Önkormányzat érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás, vagy a munkavégzés tervezésekor előre nem látható többletköltség esetén a Szolgáltató jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben az Önkormányzat érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, az Önkormányzat az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét jelen szerződés III.4. pontjában részletezettek szerint teljesíteni.
- IV.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal saját hatáskörében a munkavédelmi és munkajogi szabályok betartására, a szakaszok munkavégzésének ideje alatt gondoskodik a munkaterület és munkaeszközei őrzéséről.
- IV.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek a jogviszonyukra kizárják jelen szerződésen és a magyar jog szabályain kívül bármilyen korábbi egyeztetés, felek között kialakult, vagy ágazati gyakorlat alkalmazhatóságát.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás akaratukkal egyezően jött létre, és az aláírására hatályos képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.

Kelt.: 2015 .....

.....  
Önkormányzat

.....  
Szolgáltató

Vizközmű rendszer azonosító	Telepítés/Telep	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/amaradásának lekövázata	Beruházás költsége (eFt)
-----------------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------

SZ21

### Kisvárdá

Műszaki előkészítés: Kisvárdá Kossuth u. 300 fm betonszatoma kiváltás műszaki előkészítés, tervezés: engedélyeztetés-cseréje/bélelése. Elavult gravitációs betonszatoma.	Műszaki előkészítés: Kisvárdá Kossuth u. 300 fm betonszatoma kamerázás, tervezés, engedélyeztetés cseréje/bélelése. Elavult gravitációs betonszatoma.	Elavult gravitációs betonszatoma, rekonstrukció szükséges. A dugulások hibaszámainak csökkentése, biztonságos üzemelés megvalósítása.	700
Kisvárdá Szvt. Telepi átemelő belső gépészeti rekonstrukciója	Nyomócsövek, megvezető csövek cseréje koracélra.	Elhasználódott nyomócsövek, megvezető csövek felújítása szükséges; a szennyvízhálózatról a telepre érkező össz. szennyvíz feladása itt történik meg	1 500
Kisvárdá Szvt. oldott oxigén mérő komplett cseréje 3 db + 1 db kijelző műszer beszerzése	Oldott O2 mérők , jelfeldolgozó beszerzése, beépítése	Szennyvíztisztítás hatékonyságának növelése, E hatékonyság növelés, mivel a fűvők frekvenciaváltója oxigénszint alapján vezérelt. A jelenlegi már elavult, pontatlanul mér.	2 073
Kisvárdá Szvt. Géprács- Homokfogó kapcsolószekrény rekonstrukciója	Kapcsolószekrényt és a benne lévő elektromos szerelvények cseréje, szekrény káros gözöktől védettebb helyre történő áthelyezése.	A jelenlegi kapcsolószekrény az előírásoknak nem felel meg, a szennyvízgőztől teljesen elkorrodált, cseréje elengedhetetlenül szükséges, indokolt, továbbá a cserével egyidejűleg áthelyezésre kerül, az épületen belüli, közvetlen szv.gőztől mentesített helyre	750
Kisvárdá Szvt. Légfűvő felújítás (AERZEN G4; Pm= 55 kW) 1 db	Kisvárdá szennyvíztelep légfűvői 2005-ben lettek beépítve, időszakos karbantartások megtörténtek, az üzemórák alapján felújítása esedékes. (Légfűvők ékszíjának, és csapágyainak cseréje.	Hatékonyabb levegő bevitel érdekében szükséges a fűvő időszakos felújítása.	1 234
Kisvárdá Városmajor u. átemelő gépészeti felújítása	Kisvárdá Városmajor átemelő gépészeti felújítás: szükséges cserélni a felszálló vezetékkel, visszacsapókat, tolozárakat, vezetősímeket, vezetőtartókat, fedlapokat	A korrodált gépészeti elemeket korrózió álló anyagú elemekre cseréljük. A cserékkel csökken a meghibásodások száma, az átemelő üzembiztonsága nő. A korrózió álló anyag miatt a karbantartási költség csökkenthető	1 818

8

Kisvárdai szvt. Telepi átemelő kapcsoló szekrények cseréje	A kapcsolószekrény és a benne lévő elektromos szerelvények cseréje	Szekrény és a berendezési elavultak, főnkrementek, cseréjük szükséges a biztonságos üzemeléshez	1 684
Kisvárdai Szvt. 1-es, 2-es víztelenítő berendezés és kiszolgáló egységek cseréje	A víztelenítő gépekhez tartozó kiszolgáló egységek (iszapfeladó szivattyú, vegyszerszivattyú, mosószivattyú) cseréje	A technológiából kivett fölös iszapot víztelenítési szükséges, ennek hiányában a tisztítási hatások jelentősen lecsökken, vízminőség romlás következik be.	20 000
Kisvárdai szvt. 1 db Flygt 3152-es recirkulációs szivattyú felújítása	Csapágycsere és járókerék felújítása.	Folyamatos Recirkuláció biztosítása a technológia megfelelő hatásfoka miatt	900
Kisvárdai szvt. Levegőztető medencében lévő csőszivattyúk(2db) felújítása	Felülvizsgálat, szükség esetén csapágycsere, lapátok cseréje.	Szivattyúk elhasználódása miatt felújításuk szükséges	700
Kisvárdai szvt. Levegőztető és denitrifikáló medencékben lévő keverők(5db) felújítása	Az ABS típusú keverők átvizsgálása, szükséges csapágycsere, felülvizsgálata.	A Medencékben megfelelő áramlás biztosítása érdekében	3 000
Kisvárdai szvt. 150 kVA-os telepített aggregátor beszerzés, csatlakozás kiépítéssel együtt	1 db aggregátor beszerzés, beépítés	Áramszünet esetén, a biztonságos üzemeltetés biztosítása	8 744

**TELEPÜLÉSRE/TELEPRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)**

**43 103**

**VÍZIKÖZMŰ RENDSZERRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)**

**43 103**

8

## Megállapodás

víziközmű-rendszer azonosító: VH52

amely létrejött egyrészről

Név	Kisvárdai Város Önkormányzata
Székhely	4600Kisvárdai, Szent László út 7-11.
Képviseli	Leleszi Tibor polgármester
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	731784
Adószám	15731780-2-15
Bankszámlaszám	
Beruházás-lebonyolító személy, az építtető általános megbízottjaként	

továbbiakban mint Önkormányzat

másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Szabó Istvánné vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209
Szolgáltató nevében eljáró személy	Hüse Péter

továbbiakban mint Szolgáltató

továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Felek rögzítik, hogy köztük 2013.05.29 napján Közmű bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, amely szerződés alapján meghatározott bérleti díj keretének terhére Szolgáltató szinten tartó beruházásokat és fejlesztéseket végezhet Önkormányzat víziközmű vagyonán.

### I. A szerződés tárgya:

- I.1. Önkormányzat felkéri szolgáltatót jelen megállapodás 1. számú mellékletében részletezett beruházás(ok) és fejlesztés (ek) megvalósítására, Szolgáltató nyilatkozik, hogy a beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lebonyolítását elvégzi.
- I.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1. számú mellékletben részletezett munkálatok megkezdése hatósági engedély köteles, Önkormányzat jelen megállapodással meghatalmazza Szolgáltatót, hogy az engedélyt nevében beszeresse.

### II. A kivitelezési munkálatok időtartama

- II.1. Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatokat jelen megállapodás keltétől 2015. december hó 30. napjáig terjedő időszakban szabadon határozza meg.

b



### III. Teljesítés

- III.1. A beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lezárásakor Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyen az Önkormányzat által Beruházás-lebonyolító személy, az építetető általános megbízottjaként megjelölt személy illetve Szolgáltató felelős műszaki vezetője vesz részt.
- III.2. Az eljárás során önkormányzat képviselője a feladat teljesítését átadás-átvételi jegyzőkönyvön igazolja, illetve észrevételeit megteszi.
- III.3. Építési-szerelési munkák esetén Szolgáltató – amennyiben azt jogszabály előírja – építési naplót vezet, melybe a munkával kapcsolatos észrevételeit önkormányzat megteheti.
- III.4. Szolgáltató az elvégzett munkáról az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő – amennyiben az ÁFA Törvény 142§ alkalmazásának kritériumai fenn állnak, akkor annak figyelembevételével – számlát állít ki és csatolva ahhoz a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet/beszerzés dokumentumait, megküldi az Önkormányzatnak. Felek a számla/számlák értékét a közmű bérleti díjjal szemben – Közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint - beszámítással rendezik, melyről az éves elszámolás keretében tájékoztatja Szolgáltató az Önkormányzatot.
- III.5. Az elvégzett építési szerelési munkák elszámolása átalányáron történik, ezért az elvégzett munkákról Szolgáltató felmérési naplót nem készít.

### IV. Egyéb rendelkezések

- IV.1. Az Önkormányzat érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás, vagy a munkavégzés tervezésekor előre nem látható többletköltség esetén a Szolgáltató jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben az Önkormányzat érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, az Önkormányzat az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét jelen szerződés III.4. pontjában részletezettek szerint teljesíteni.
- IV.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal saját hatáskörében a munkavédelmi és munkajogi szabályok betartására, a szakaszok munkavégzésének ideje alatt gondoskodik a munkaterület és munkaeszközei őrzéséről.
- IV.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek a jogviszonyukra kizárják jelen szerződésen és a magyar jog szabályain kívül bármilyen korábbi egyeztetés, felek között kialakult, vagy ágazati gyakorlat alkalmazhatóságát.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás akaratukkal egyezően jött létre, és az aláírására hatályos képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.

Kelt.: 2015 .....

.....  
Önkormányzat

.....  
Szolgáltató

VH52

Kisvárdá

Kisvárdá Körforgalomban tolózá	A DN 100-as tolózá és beépítési készletének cseréje	A tolózá üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	64
Kisvárdá Papi u 1db altalaj tűzcsap cseréje	1db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	206
Kisvárdá Vár u 9 1db altalaj tűzcsap cseréje	1db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	206
Kisvárdá József A u 2 db altalaj tűzcsap cseréje	2 db DN 80-as altalaj tűzcsap cseréje földfeléltire.	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	386
Kossuth u Váralja u keresztelődésének tolózá rekonstrukciója	A DN 100-as tolózá és beépítési készletének cseréje	A tolózá üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121
Kisvárdá Csokonai u 20 db acélbekötés cseréje	20 db bekötővezeték cseréje(10 hosszú és 10 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 760
Toldi u 30 db bekötővezeték cseréje	30 db bekötővezeték cseréje(15 hosszú és 15 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 933
Kisvárdá Árpád u Damjanich u keresztelődésében tolózá csere	A DN 100-as tolózá és beépítési készletének cseréje	A tolózá üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121
Sárköz Liptay B. utca keresztelődésében aknás tolózá rekonstrukció	A DN 100-as tolózá és beépítési készletének cseréje	A tolózá üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	64
Kisvárdá Sport u 2 sz. utca vége u 1db altalaj tűzcsap cseréje	1db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	206
József Attila u Kölcsey u aknás tolózá cseréje 150	DN 150-es tolózá cseréje aknában	A tolózá üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	163

8

Vizközmű rendszer azonosító	Település/Telep	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklásá/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eft)
		Kisvárdai Dombköz Sánta I u 100 aknás tolózárszék rekonstrukciója	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	122
		Tomos ltp. 5iskola sarkán I tolózárszék rekonstrukciója	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	64
		Kisvárdai Nagy Boldog Asszony u 30 db bekötővezeték cseréje	30 db bekötővezeték cseréje(15 hosszú és 15 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 933
		Vár u Váralja u keresztvezetékének tolózárszék rekonstrukciója	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121
		Kisvárdai Mózer Ernő u Csokonai sarok rekonstrukciója	2db Földalatti 100 tolózárszék és T cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	268
		Kisvárdai Szent L u Mártírok u keresztvezetékének rekonstrukciója	A DN 150-es tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	163
		Kisvárdai Mártírok u és Krúdy park keresztvezetékében tolózárszék cseréje	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121
		Kisvárdai Báthori u Vasút u sarkára földalatti tolózárszék beépítése.	Csomóponti rekonstrukció során egy darab DN 100-as tolózárszék beépítése a jobb szakaszolás érdekében	A csomópontban a Vasút utca irányában a szakaszolási lehetőség nem biztosított, hibaelhárítás során a kizárandó fogyasztók száma, a tervezett rekonstrukció eredményeképpen csökken.	128
		Virág Ferenc u I db földfeletti 100 mohácsi tűzcsap cseréje	1 db DN 100-as földfeletti tűzcsap cseréje korszerűbb zárószervezetű földfeletti tűzcsapra.	A földfeletti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	268
		Kisvárdai Török u szív u keresztvezetékében DN 100 tolózárszék cseréje	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130
		Kisvárdai Kákás tó u Esze T u földalatti tolózárszék cseréje	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130
		Kisvárdai Kossuth L. Kereszt út keresztvezetékében tolózárszék cseréje	A DN 100-as tolózárszék és beépítési készletének cseréje	A tolózárszék üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121

8

Vízközmű rendszer azonosító	Település/Telep	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/Elmaradásának kockázata	Beruházás költsége (eFt)
		Kisvárdai Váci M u 1 db altalaj tűzcsap cseréje	1 db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	206
		Kisvárdai Torday u Tavasz u u. keresztvezetékében tolozár csere	A DN 100-as tolozár és beépítési készletének cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos. cseréje szükséges.	130
		Kisvárdai Fáy a u 1 db altalaj tűzcsap cseréje	1 db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	206
		Kisvárdai Hársfa u bekötővezetékeinek rekonstrukciója	Meglévő acélbekötések cseréje műanyagra 8 db rövid és 8 db hosszítóoldal	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 112
		Kisvárdai Madách Tatra u keresztvezetékében tolozár rekonstrukció	A DN 100-as tolozár és beépítési készletének cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	121
		Kisvárdai Tatra u Madách u keresztvezetékének rekonstrukciója	DN100-as acélvezeték cseréje védőcsővel 8 fm hosszan	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	348
		Kisvárdai Esze T u bekötővezetékeinek rekonstrukciója	20 db bekötővezeték cseréje(10 hosszút és 10 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 760
		Kisvárdai József A Kölcsey u aknában tolozár rekonstrukció	A DN 100-as tolozár és beépítési készletének cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	163
<b>TELEPÜLÉSRE/TELEPRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)</b>					<b>12 845</b>
<b>VÍZIKÖZMŰ RENDSZERRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)</b>					<b>12 845</b>

0

## Megállapodás

víziközmű-rendszer azonosító: VT52

amely létrejött egyrészről

Név	Kisvárdai Város Önkormányzata
Székhely	4600 Kisvárdai, Szent László út 7-11.
Képviseli	Leleszi Tibor polgármester
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	731784
Adószám	15731780-2-15
Bankszámlaszám	
Beruházás-lebonyolító személy, az építetető általános megbízottjaként	

továbbiakban mint Önkormányzat

másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Szabó Istvánné vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209
Szolgáltató nevében eljáró személy	Hüse Péter

továbbiakban mint Szolgáltató

továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Felek rögzítik, hogy köztük 2013.05.30 napján Közmű bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, amely szerződés alapján meghatározott bérleti díj keretének terhére Szolgáltató szinten tartó beruházásokat és fejlesztéseket végezhet Önkormányzat víziközmű vagyonán.

### I. A szerződés tárgya:

- I.1. Önkormányzat felkéri szolgáltatót jelen megállapodás 1. számú mellékletében részletezett beruházás(ok) és fejlesztés (ek) megvalósítására, Szolgáltató nyilatkozik, hogy a beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lebonyolítását elvégzi.
- I.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1. számú mellékletben részletezett munkálatok megkezdése hatósági engedély köteles, Önkormányzat jelen megállapodással meghatalmazza Szolgáltatót, hogy az engedélyt nevében beszeresse.

### II. A kivitelezési munkálatok időtartama

- II.1. Szolgáltató az 1. számú mellékletben meghatározott kivitelezési munkálatokat jelen megállapodás keltétől 2015. december hó 30. napjáig terjedő időszakban szabadon határozza meg.

### III. Teljesítés

- III.1. A beruházás(ok) és fejlesztés (ek) lezárásakor Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amelyen az Önkormányzat által Beruházás-lebonyolító személy, az építető általános megbízottjaként megjelölt személy illetve Szolgáltató felelős műszaki vezetője vesz részt.
- III.2. Az eljárás során önkormányzat képviselője a feladat teljesítését átadás-átvételi jegyzőkönyvön igazolja, illetve észrevételeit megteszi.
- III.3. Építési-szerelési munkák esetén Szolgáltató – amennyiben azt jogszabály előírja – építési naplót vezet, melybe a munkával kapcsolatos észrevételeit önkormányzat megteheti.
- III.4. Szolgáltató az elvégzett munkáról az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásainak megfelelő – amennyiben az ÁFA Törvény 142§ alkalmazásának kritériumai fenn állnak, akkor annak figyelembevételével – számlát állít ki és csatolva ahhoz a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet/beszerzés dokumentumait, megküldi az Önkormányzatnak. Felek a számla/számlák értékét a közmű bérleti díjjal szemben – Közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítettek szerint - beszámítással rendezik, melyről az éves elszámolás keretében tájékoztatja Szolgáltató az Önkormányzatot.
- III.5. Az elvégzett építési szerelési munkák elszámolása átalányáron történik, ezért az elvégzett munkákról Szolgáltató felmérési naplót nem készít.

### IV. Egyéb rendelkezések

- IV.1. Az Önkormányzat érdekkörében felmerülő előre nem látható és el nem hárítható akadályoztatás, vagy a munkavégzés tervezésekor előre nem látható többletköltség esetén a Szolgáltató jogosult felmerült költségeit elszámolni. Amennyiben az Önkormányzat érdekkörében a kivitelezési munka leállítása válik szükségessé, az Önkormányzat az addig elvégzett munkát köteles átvenni és ellenértékét jelen szerződés III.4. pontjában részletezettek szerint teljesíteni.
- IV.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal saját hatáskörében a munkavédelmi és munkajogi szabályok betartására, a szakaszok munkavégzésének ideje alatt gondoskodik a munkaterület és munkaeszközei őrzéséről.
- IV.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek a jogviszonyukra kizárják jelen szerződésen és a magyar jog szabályain kívül bármilyen korábbi egyeztetés, felek között kialakult, vagy ágazati gyakorlat alkalmazhatóságát.

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás akaratukkal egyezően jött létre, és az aláírására hatályos képviseleti jogosultsággal rendelkeznek.

Kelt.: 2015 .....

.....  
Önkormányzat

.....  
Szolgáltató

VI52

Kisvárdai vízmű

Kisvárdai I. vízműtelep Gépészeti üzem tetőszigetelési rekonstrukciója	Az épület tetőszigetelésének rekonstrukciója 80 m2 felületen	Az épület jelenleg beázik, ami annak további állagromlását eredményezi. A beázás az elektromos berendezések esetében jelentős érintésvédelmi kockázatot is jelent, áramütés veszélye.	550
Kisvárdai I. számú vízmű kapcsolószekrény rekonstrukció I. ütem	Kapcsolószekrény rekonstrukció: 11 db-os szekrény 2 elemének rekonstrukciója	Az automatizált rendszer üzembiztos, pontos működést tesz lehetővé. A rendszerek automatizáltságával munkaidő megtakarítás érhető el, ebből adódóan működtetési költség megakartás is keletkezik. Az irányítástechnikai vezérlések által energia felhasználás csökken.	5 660
Kisvárdai II. vízműtelep Gépészeti üzem tetőszigetelési rekonstrukciója	Az épület tetőszigetelésének rekonstrukciója 80 m2 felületen	Az épület jelenleg beázik, ami annak további állagromlását eredményezi. A beázás az elektromos berendezések esetében jelentős érintésvédelmi kockázatot is jelent, áramütés veszélye.	550
Kisvárdai II. számú vízmű aggregátor csatlakozás kiépítése	Kapcsoló berendezés kiépítése	Az üzembiztos üzemeltetés, és a feszültség kimaradás okozta üzemzavarok gyors kivédése érdekében egy fixen telepített aggregátor csatlakozó kerül beépítésre a technológiai berendezések (kutak, hálózati szivattyúk, kompresszor, stb.) üzemeltetéséhez.	1 250
Aggregátor csatlakozás kiépítés az I. vízműben	Kapcsoló berendezés kiépítése	Az üzembiztos üzemeltetés, és a feszültség kimaradás okozta üzemzavarok gyors kivédése érdekében egy fixen telepített aggregátor csatlakozó kerül beépítésre a technológiai berendezések (kutak, hálózati szivattyúk, kompresszor, stb.) üzemeltetéséhez.	2 500

TELEPÜLÉSRE/TELEPRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)

10 510

VÍZKÖZMŰ RENDSZERRE TERVEZETT BERUHÁZÁS ÖSSZEGE (EFT)

10 510

8

2. sz. melléklet

Kisvárdra 2013-ról áthúzó és 2014 évi beruházások státusza

Vizikózmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szűkségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzó
VT52	I-es Vízmű hűvoadagoló cseréje	1 db Prominent vegyszeradagoló szivattyú telepítése, a hozzátartozó hypo-klorit tartály és kármentő egység beszerzése, üzembe helyezése		500 000	500 000	2000533-2014 0
VT52	II-es vízmű hűvoadagoló egység telepítése	1 db Prominent vegyszeradagoló szivattyú telepítése, a hozzátartozó hypo-klorit tartály és kármentő egység beszerzése, üzembe helyezése		500 000	500 000	2000533-2014 0
VT52	I. Vízmű aggregátor csatlakozó hely kialakítása			900 000		900 000
VT52	II-es Vízmű aggregátor csatlakozó hely kialakítása			200 000	210 000	2000533-2014 0
VT52	Kisvárdra II. számú vízmű fázisjavító berendezés cseréje	A fázisjavító berendezés cseréje, jelenlegi eszközök sárgacímkes PCB tartalmú kondenzátorokkal vannak megszerelve. Ezek a kondenzátorok a 144/2012 Vm rendelet értelmében 2010.12.31-ig üzemeltethetők, ezután a környezetvédelem bírság szabható ki. 100kVar	2013 évről áthúzó	400 000	400 000	2000492-2014 0
VT52	Kisvárdra I. számú vízmű fázisjavító berendezés cseréje	A fázisjavító berendezés cseréje, jelenlegi eszközök sárgacímkes PCB tartalmú kondenzátorokkal vannak megszerelve. Ezek a kondenzátorok a 144/2012 Vm rendelet értelmében 2010.12.31-ig üzemeltethetők, ezután a környezetvédelem bírság szabható ki. 100kVar	2013 évről áthúzó	400 000	400 000	2000492-2014 0



## Kisvárdra 2013-ról áthúzó és 2014 évi beruházások státusza

Viziközmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzó
VT52	Kisvárdra I vízmű gépterem üvegfelület rekonstrukció	2013 évi áthúzó módosított beruházás 2014-ben	2013 évről áthúzó	4 500 000		4 500 000
VT52	Kisvárdra II vízműtelep Gépészeti üzem tetsziszigetelési rekonstrukciója	Az épület tetsziszigetelésének rekonstrukciója 80 m2 felületen	Az épület jelenleg beázik, a szivárgás következtében az erőáramú szekrényt cseppátca-védelemmel kellett ellátni	550 000		550 000
VT52	Kisvárdra II. számú vízmű irányítástechnikai felügyelet kialakításához kapcsolódó erőáramú rekonstrukció	Erőáramú szekrény átalakítása.	Az automatizált rendszer üzembiztos, pontos működést tesz lehetővé. A rendszerek automatizáltságával munkaidő megtakarítás érhető el, ebből adódóan működteretési költség megtakarítás is keletkezik. Az irányítástechnikai vezérlések által energia felhasználá	280 000		280 000
VT52	Kisvárdra I vízműtelep hálózati szivattyú rekonstrukciója	3 db hálózati szivattyú cseréje	A jelenlegi szivattyúk kialakítása, és működési határfoka nem kielégítő. A jelenlegi 100 m <sup>3</sup> /h szivattyú kapacitások 75-90 m <sup>3</sup> /h kapacitásúakra történő cseréje indokolt	3 400 000		3 400 000
VH52	Kisvárdra Vasút út-Attila u. ivóvíz hálózat		2013 évről áthúzó	500 000		500 000
VH52	Kisvárdra Szent György tér 12 f/m DN150-es gerincvezeték, és a hozzá tartozó csomópontok rekonstrukciója	2013 évi áthúzó módosított beruházás 2014-ben	2013 évről áthúzó	884 000	884 000	0
VH52	Kisvárdra Papi u. Litkei u. 12 f/m DN10-as gerincvezeték és a szakaszon lévő 2 db tűzcsap rekonstrukciója	2013 évi áthúzó módosított beruházás 2014-ben	2013 évről áthúzó	1 045 000	1 045 000	0
VH52	Kisvárdra Rétalja - Szőlőkert köz 18 f/m DN 150-es gerincvezeték, és a hozzátartozó csomópontok rekonstrukciója	2013 évi áthúzó módosított beruházás 2014-ben	2013 évről áthúzó	1 209 000	1 209 000	0

Kisvárdra 2013-ról áthúzódó és 2014 évi beruházások státusza

Vizközmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzódó
VH52	Kisvárdra Nap u. - Tordai u. keretszerződésben, valamint a Vásártér u. 23. előtti tűzcsapok rekonstrukciója	2013 évi áthúzódó módosított beruházás 2014-ben	2013 évről áthúzódó	622 000	622 000	0
VH52	Kisvárdra Hulics u vége u 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	0
VH52	Kisvárdra Árpáddutca a mentőállomás előtti aknában 100 tolozár rekonstrukció	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	0
VH52	Kisvárdra Nap Táttra u keresztvezetékében tolozár rekonstrukció	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	0	130 000
VH52	Kisvárdra Fáy A u bekötővezetékének rekonstrukciója	20db bekötővezeték cseréje(10 hosszú és 10 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 175 000	0	1 175 000
VH52	Kisvárdra Dombköz Sánta i u 100 aknás tolozár rekonstrukciója	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	0
VH52	Kisvárdra Madách és Táttra u keresztvezetékében tolozár cseréje	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	2000499-2014	0
VH52	Kisvárdra Petőfi u Kossuth u keresztvezetékének rekonstrukciója	1 db 100 szakaszoló tolozár cseréje és 1 db 80 altalaj tűzcsap cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	348 000	348 000	0
VH52	Tomos ltp 4 ltp mögötti tolozár akna rekonstrukciója	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	0	130 000
VH52	Kisvárdra Bolgár u szlv u földalatti tolozár cseréje	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	0
VH52	József Attila u Kölcsey u aknában tolozár cseréje 150	Na 150 tolozár cseréje aknában	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	122 000	122 000	0
VH52	Kisvárdra Virág Ferenc u 20 db acélbekötés cseréje	20db bekötővezeték cseréje(10 hosszú és 10 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 175 000	1 175 000	0

Kisvárdra 2013-ról áthúzódó és 2014 évi beruházások státusza

Vizilüzemi rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzódó	
VH52	Kisvárdra Krucsay M u 2 szu vége u 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	2000501-2014	0
VH52	Kisvárdra Darusziget Diófás u sarkára földalatti tolozár beépítése.	1db új 100 tolozár beépítése a jobb szakaszolás érdekében	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	128 000	128 000	2000529-2014	0
VH52	Kisvárdra MÓZER ERNŐ u Csokoni sarok rekonstrukciója	2db Földalatti 100 tolozár és T cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	268 000	268 000	2000502-2014	0
VH52	Kisvárdra Szent L u Somogyi R u kereszteződésének rekonstrukciója	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje és 100 vascső cseréje 10 fm hosszan	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	595 000	0		595 000
VH52	Kisvárdra Viz u 30 db bekötővezeték cseréje	30db bekötővezeték cseréje(15 hosszú és 15 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	2 081 000	2 081 000	2000499-2014	0
VH52	Kisvárdra Tompos ltp 4 mögött 80n gerince cseréje	80 fm eternitcső cseréje kpe csőre és a rajtalévő 4 db 5/4"-os bekötés cseréjével	AZ érintett szakaszon kialakuló hektikus nyomásviszonyok következtében az elmúlt időszakban megnövekedett hibaszám okán szükséges a szakasz cseréje	2 035 000	0		2 035 000
VH52	Kisvárdra Petőfi u 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	2000501-2014	0
VH52	Kisvárdra Fáy a u Petőfi u kereszteződésében tolozár cseréje	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000498-2014	0
VH52	Dobó István u 30 db bekötővezeték cseréje	30db bekötővezeték cseréje(15 hosszú és 15 rövid oldal)	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 928 000	0		1 928 000
VH52	Kisvárdra Kiss J u Diófás u kereszteződésében tolozár cseréje	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000498-2014	0
VH52	Kisvárdra Kákásró Mező u kereszteződésében tolozár cseréje	100 tolozár és szerelvényeinek cseréje	A tolozár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000498-2014	0
VH52	Kisvárdra Városmajor u 41 sz	80- földalatti tűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	2000501-2014	0

Kisvárdra 2013-ról áthúzódó és 2014 évi beruházások státusza

Víziközmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva		2015-re áthúzódó
VH52	Virág Ferenc u 1 db földfeletti 100 mohácsi tűzcsap cseréje	1db 100 földfeletti tűzcsap cseréje földfelettre	A földfeletti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	130 000	130 000	2000528-2014	0
VH52	Kisvárdra Halasy u vége u 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	2000500-2014	0
VH52	Kisvárdra Tátra u 33 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	0		224 000
VH52	Kisvárdra Homokkert Serház u kereszteződésében földalatti tolózár rekonstrukciója	100 tolózár és szerelvényeinek cseréje	A tolózár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000499-2014	0
VH52	Sárköz Liptay B. u. kereszteződésében aknás tolózár rekonstrukció	100 tolózár és szerelvényeinek cseréje	A tolózár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000498-2014	0
VH52	Kossuth u Váralfa u kereszteződésének tolózár rekonstrukciója	100 tolózár és szerelvényeinek cseréje	A tolózár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000499-2014	0
VH52	Kisvárdra Török u sziv u kereszteződésében 100 altalajtűzcsap cseréje	100 tolózár és szerelvényeinek cseréje	A tolózár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000528-2014	0
VH52	Vár u Váralfa u kereszteződésének tolózár rekonstrukciója	100 tolózár és szerelvényeinek cseréje	A tolózár üzemeltetése nem biztonságos, cseréje szükséges.	130 000	130 000	2000500-2014	0
VH52	Kisvárdra Dózsa Gy u bekötővezetékeinek rekonstrukciója	Meglévő acélbekötések cseréje műanyagra 8 db rövid és 8 db hosszoldal	A talaj olyan mértékben agresszív, hogy az acél csövet már többször kellett javítani.	1 112 000	1 112 000	2000205-2014	0
VH52	Kisvárdra Bolgár u vége u 1db altalajtűzcsap cseréje	1db 80 altalajtűzcsap cseréje	A földalatti tűzcsapok állapota olyan mértékben megromlott, hogy az üzemeltetése nem biztonságos.	224 000	224 000	2000500-2014	0
SZ21	Erdőáramú csatlakozó berendezések felújítása	Fázsíjavító berendezés cseréje	2013 évről áthúzódó	400 000	400 000	2000196-2014	0

Kisvárdra 2013-ról áthúzódó és 2014 évi beruházások státusza

Viziközmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzódó	
SZ21	Műszaki előkészítés: vízügyi engedélyes terv készítés, környezetvédelmi hatósági engedélyvertetés Kisvárdra gerincvezeték rekonstrukció Krúdy Park u.80 fm kontrás vezeték kiváltása DN200-as	Terv készítése a beruházáshoz: Krúdy Park u.80 fm kontrás vezeték kiváltása DN200-as vezetékkel. Ráépült a vezetékre a társasház a mosatás lakossági károkozással lehetséges. A kiváltás kb. 135 fm vezeték építéssel és 2 db akna építésével oldható meg. Átlag mélység: -1,8 nem tala	2013 évről áthúzódó	600 000	190 000	2000495-2014	410 000
SZ21	Kisvárdra Vánczi Mihály u. sz alatti kontrás gerincvezeték rekonstrukciója		2013 évről áthúzódó	3 600 000	3 600 000	2000491-2014	0
SZ21	Kisvárdra Városmajor u. tisztítóakna rekonstrukció		2013 évről áthúzódó	300 000	300 000	2000401-2014	0
SZ21	Kisvárdra szennyvíztisztító telep 2-es víztelepítő gép felújítás		2013 évről áthúzódó	1 500 000	1 500 000	2000146-2014	0
SZ21	Kisvárdra szennyvíztisztító telep új kézi rács gyártása beépítése		2013 évről áthúzódó	300 000	300 000	2000145-2014	0
SZ21	Kisvárdra szennyvíztisztító légfűtők felújítása		2013 évről áthúzódó	1 000 000	1 000 000	2000402-2014	0
SZ21	1 db bekötés rekonstrukció Nap u. 3	Elleneséses bekötések átépítése	Dugulások számának csökkenése, fogvasztók megalégedése	184 000	184 000	2000439-2014	0
SZ21	Gerincvezeték rekonstrukció Krúdy Park u.80 fm kontrás vezeték kiváltása DN200-as vezetékkel	Krúdy Park u.80 fm kontrás vezeték kiváltása DN200-as vezetékkel. Ráépült a vezetékre a társasház a mosatás lakossági károkozással lehetséges. A kiváltás kb. 135 fm vezeték építéssel és 2 db akna építésével oldható meg. Átlag mélység: -1,8 nem tala	A beruházás elmaradása esetén csökken a szennyvízelvezetés biztonsága	6 500 000			6 500 000

Kisvárdra 2013-ról áthúzódó és 2014 évi beruházások státusza

Vizközmű rendszer azonosító	Beruházás megnevezése:	Beruházás műszaki tartalma:	Beruházás szükségességének indoklása/elmaradásának kockázata	Beruházás költsége	2014-ben számlázva	2015-re áthúzódó
SZ21	Kisvárdra szvt. Rácsgepház mesterséges szellőző rendszer felújítása	A nagyfokú korróziós hatás miatt a meglévő elszívó és szellőztető rendszer felújítása szükséges szellőző kémény és légtechnikai eszközök cseréjével.	A gépházban üzemelő gépek (rács, vízelenítő gép) korrózió elleni védelme miatt szükséges.	650 000	650 000	0
SZ21	Kisvárdra szvt. iszapvízelenítő gép 2 db kapcsolószekrény csere	2 db kapcsolószekrény csere	Az iszapvízelenítő gép elektromos ellátásának üzembiztos megteremtése.	1 104 000	1 104 000	0
SZ21	Kisvárdra szvt. Előüleptítő kotró gépészeti felújítása	Az előüleptítő kotró berendezés fődarabjainak cseréje szükséges, a hajtómű felújítása szükséges.	Az előüleptítő kotró berendezés tönkremenetele várható, az előüleptítő működésének hiánya miatt a tisztítási hatások romlhatnak.	1 686 000	1 686 000	0
SZ21	Kisvárdra szvt. 1-es. Iszapvízelenítő gép felújítása	1 db Limus 1200- as vízelenítő berendezés felújítása, iszapvízelenítő gépeken szalagcsere, tengelyvégék kopottak, csapágyvázás szükséges (Megjegyzés a 2-es gép felújítása 2013-ról áthúzódó)	Iszapvízelenítés leállhat, iszapkezelés hiánya miatt a főösszszap elvétel csökken, tisztítási hatások leromolhatnak.	1 935 000	1 935 000	0
SZ21	Kisvárdra szvt. Gépi rács felújítása	A gépi tisztítási lépcsős rács teljes felújítása. Iamellák, rácsselemek, távtartók, csapágyak cseréje szükséges. 2013 áthúzódó	2013 évről áthúzódó	2 500 000	2 500 000	0
SZ21	Kisvárdra szvt. 2 db iszapfeladó szivattyú felújítása	NETZSCH NM-045 típ. 2 db ISZAPFELADÓ SZIVATTYÚ Cserélendő gépi egységek, alkatrészek	Iszapfeladás leállhat, iszapkezelés hiánya miatt a főösszszap elvétel csökken, tisztítási hatások leromolhatnak.	2 166 000	2 166 000	0
<b>Összesen:</b>				54 800 000	31 553 000	23 257 000

Közmű bérleti díj elszámolás Kisvárdra

3. sz. melléklet

Beérkezett számlák (502902)						Vevői számlák (202809)				
Időszak év	Számla sorszáma	Megnevezés	Adóalap (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)	Számla sorszáma	Tárgya	Adóalap (Ft)	Áfa (Ft)	Összesen (Ft)
2013.06.01-2013.12	SZA00518/2013	Bérleti díj	29 887 000	8 064 090	37 931 090	4002165-2013	Vagyonértékelés díjának továbbszámolása	6 000 000	1 620 000	7 620 000
2014. I. félév	ÖNK-4187/2014	Bérleti díj	25 600 000	6 912 000	32 512 000	2000389-2013	Béke u. 10 fm acélcső csere, Csillag u. 2 db fedlap csere, 30 db bekötővezeték rekonstrukció, Vasút u. - Atilla u. 16 fm acélcső csere, tűzcsap rekonstrukció Sorompó u., Liptay - Kastal u. 6 fm acélcső csere	4 225 000	1 140 750	5 365 750
						2000397-2013	Kutak felülvizsgálata	3 600 000	972 000	4 572 000
						2000356-2013	Szabolcsvezér u. 38. előtt gerincvezeték rekonstrukció. Kisvárdra, régi 4-es főút felújításával érintett fedlapok és szintezőgyűrűk cseréje. Szennyvíztelep kazánház kialakítása és a gázkazán beszerzése és beépítése.	4 299 318	1 160 816	5 460 134
						2000146-2014	Szennyvíztelep 2. számú iszapvíztelenítő gép felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
						2000145-2014	Szennyvíztelep kézi rács felújítása	300 000	81 000	381 000
						2000196-2014	Szennyvíztelep fázisjavító berendezés cseréje	400 000	108 000	508 000
						2000205-2014	16 db bekötővezeték rekonstrukciója	1 112 000	300 240	1 412 240
						2000322-2014	Szv.telep 1.sz. iszapvíztelenítő gép felújítása	1 935 000	522 450	2 457 450
						2000401-2014	Városmajor úti áttemelő utáni tisztítóakna rekonstrukció	300 000	81 000	381 000
						2000402-2014	Szennyvíztelep 1. sz. légfűvő felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
						2000439-2014	3. szennyvíz bekötővezeték rekonstrukció	184 000	49 680	233 680
						2000460-2014	Szennyvíztisztító gépi rács felújítása	2 500 000	675 000	3 175 000
						4003447-2014	Igyonbiztosítási díj továbbszámolása	829 233	0	829 233
						2000491-2014	u. 2. sz. előtt gerincvezeték rekonstrukció	3 600 000	972 000	4 572 000
						2000492-2014	Kisvárdra I. és II. vízmű fázisjavító egység telepítése	800 000	216 000	1 016 000
						2000495-2014	Előleptető kotró berendezés gépészeti felújítása, iszapvíztelenítő gépek (2db) kapcsolószekrény cseréje, 2 db iszapfeladó szivattyú felújítása, rácsgepház szellőzőrács felújítása, Krúdy Park csatorna kiváltás tervezése	5 796 000	#####	7 360 920
						2000497-2014	Petőfi utca földalatti tűzcsap rekonstrukció	348 000	93 960	441 960
						2000498-2014	Józsaf A. u.-Kölcsey u., Sárközi u., Liptay u. Kákástó-Mező u., Kiss J.-Diófás u., Petőfi u.-Fáy u. csomóponti rekonstrukció	642 000	173 340	815 340
						2000499-2014	Kossuth u.-Váralja u., Homokkert-Serház u., Madách u.-Táttra u. csomóponti rekonstrukció, Víz u. 30 db bekötés rekonstrukció	2 471 000	667 170	3 138 170
						2000500-2014	Vár u.-Váralja u., Dombköz u.-Sánta u. csomóponti rekonstrukció, Halassy u és Bolgár u. földalatti tűzcsap csere	708 000	191 160	899 160
						2000501-2014	Városmajor u 41., Petőfi u., Krucsay M. u., tűzcsap rekonstrukciók, Árpád u. csomópont rekonstrukció	802 000	216 540	1 018 540
						2000502-2014	Mózer u.-Csokonai u., Bolgár u.-Szív u., Rétalja u.-Szőlőskert u. csomóponti rekonstrukció	1 831 000	494 370	2 325 370
						2000533-2014	Kisvárdra I. és II. vízmű hypoadagoló egység telepítése, Kisvárdra II. kapcsolószekrény rekonstrukció	1 210 000	326 700	1 536 700
						2000528-2014	Virág Ferenc u. tűzcsap rekonstrukció és 20 db bekötő vezeték rekonstrukció, Török u. - Szív u. csomóponti rekonstrukció	1 435 000	387 450	1 822 450
						2000529-2014	Daruszegi u. - Diószegi u. csomóponti rekonstrukció, Szent Gy. tér csomóponti és gerincvezeték rekonstrukció, Papi u. - Litkei u. gerincvezeték és tűzcsap rekonstrukció, Nap u. - Tordai u. - Vásártér u. tűzcsap rekonstrukció	2 679 000	723 330	3 402 330
							2014.02.20-án átutalt összeg	3 000 000	0	3 000 000
<b>Összesen:</b>			55 467 000	14 976 090	<b>70 443 090</b>	<b>Összesen:</b>		53 506 551	13 412 876	<b>66 919 427</b>

2015.01.31

Nyírségvíz Zrt. kötelezettsége

3 523 663